

BLANES (GERONA)

26.11.48.

Laboratorio Oceanográfico

Bombas - Tubería

Depósito subterráneo para agua ^{marina} de reserva
(subterráneo para que tenga temperatura constante)

~~Pequeño compresor de aire para los acuarios
de trabajo . Los de exhibición no necesitan .~~

Termostato

Acuarios : Paredes de pizarra y lunas de
gran espesor . (No se fabrican en España ,
probablemente vienen de Bélgica) .

No se pegan con cemento sino con un mástico
especial dentro de marcos de plomo .

Las dependencias en que se trabaja se orien-
tan mejor hacia Norte .

Tomas de agua dulce y marina casi en todas
partes .

Gas (¿ acetileno ?) - Electricidad - ~~aire comprimido para los acuarios de~~
~~trabajo (Vea arriba) .~~ *aire comprimido de*
(ref. a los pequeños compresores para los acuarios
de trabajo; los de exhibición no necesitan.)

Mesas para escoger material, revestidas de
plomo .

Biblioteca : Lo mejor serían estanterías
metálicas movibles .

C.F.

Figuran, como se ve, en el plano 2 depósitos elevados en la parte mas alta del edificio. Uno es para agua dulce y el otro para agua marina. Conviene disponer uno encima del otro. El mar elevado, que puede salir enteramente o en parte fuera del edificio ha de ser el de agua dulce. El otro o sea de agua marina conviene este dentro del edificio (en el desván o bien en la 2ª planta) para ~~una~~ establecer mayor igualdad de temperatura.

El plano, bien entendido, está hecho por personas que ~~no han estado~~ completamente preparadas por lo que la parte superior ~~de~~ de las plantas resulta un tanto confuso. Sin embargo, la ~~disposición~~ ^{instrucción de} ~~las~~ plantas resulta más clara y conviene recomendar a raíz de pequeños errores (como verbi'gratia) que acaba de remitirme. M. Cayrol.

Remeto que M. proyecta toda la planta bajo nivel y, haber más altura, en el suelo. M. dice si esto es del todo necesario o conveniente o si meramente le ha ~~estado~~ ^{en esta forma} dispuesto así por haberlo visto así en Nápoles. ~~En~~ Tal vez en N. las condiciones locales lo han establecido así.

Maquet, así mismo, puede ir al arquitecto si el laborante general tendrá que escribir, pues si la viñeta del consejo va pegada a la fachada ~~de~~ ^{del edificio} ~~no~~ puede haber ventanitas por este lado.

Tengase en cuenta que ~~este plano~~ el objeto de este plano es meramente la ~~representación~~ ^{representación} de ~~ilustrar~~ el de ~~hacer~~ presentar cuáles son las obras e instalaciones que han de contener las paredes exteriores de un lab. oceanográfico. El equipamiento definitivo es cosa del Sr. arquitecto.