

# BOMBA

# PRAT S.A.

BOMBA PRAT

APARTADO 16 - WIFREDO, 101-119 - TELÉF. 84 - DIREC. TELEG. "BOMPRAT" - BADALONA



BOMBAS CENTRÍFUGAS  
BOMBAS ROTATIVAS  
MOTORES ELÉCTRICOS  
VENTILADORES  
COMPRESORES  
EXTRACTORES  
HUMIDIFICACIÓN  
VENTILACIÓN

Sr. D.

Badalona 27 de Abril 1943

Carlos Faust

Jardin Botánico "Marimurtra"

B L A N E S ( Gernna)

Muy Sr. nuestro:

Poseemos su atta 23 cte cuyo contenido pasamos a corresponder.

El grupo que Vd. posee hace años servido a su muy estimada firma, podría ser objeto de repaso si es que eleva un caudal bastante menor de lo que corresponde al tipo que és, y que no recordamos en estos momentos, pero que creemos es de 1 HP

Lo que Vd. interesa de un automático de boya se lo podriamos servir a Vd. pero tendria que indicarnos las características del grupo, esto es :

Tipo- lleva ello marcado de fundición en la tapa de la bomba  
Número - se halla marcado en troquel al borde del cuerpo de bomba  
Motor que lleva - características de la placa

y le serviriamos un automático compuesto de :  
Un automático para parar el motor cuando se desee y sus accesorios:

Una boya  
Un contrapeso  
Dos topes

Cuando la bomba funciona en seco es natural que cambie el ruido que la misma produce, y no es conveniente nunca que funcione así, puesto que aparte de ser perjudicial a la bomba, puede suceder que al trabajar así se caliente todo y produzca una alteración en las paletas y como consecuencia un trabazón en las mismas, ocasionando incluso esto una quemadura del motor puesto que comprenderá que en estas circunstancias se daría al mismo una sobre carga.

Yá sabe nos tiene a sus órdenes sus mas  
affmos S.S.q.s.m.e.

BOMBA PRAT S.A.

UN GERENTE